

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ
по Ульяновской области

Ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел.: 8(8422) 42-64-01 Факс: 42-64-27
тел. горячей линии: 8-(8422)-39-99-99, единый телефон доверия МЧС РФ 8(495) 449-99-99, <http://73.mchs.gov.ru>

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071,
тел. 42-64-06, факс 42-64-42, E-mail: ugpnuln@mail.ru

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БАРЫШСКОМУ РАЙОНУ

ул. Радищева, 115, г. Барыш, 433750,

тел. 8-(84253) 21-0-11

Предписание N 4/1/2

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная
школа с. Акшут муниципального образования
«Барышский район» Ульяновской области

Во исполнение распоряжения Начальника отделения надзорной деятельности по Барышскому району Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Ульяновской области (главного государственного инспектора Барышского района Ульяновской области по пожарному надзору), Очкина Андрея Васильевича от 13.01.2014 года № 4, ст. 6.1, 34, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 04.02.2014 года по 03.03.2014 года, проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Барышского района Ульяновской области по пожарному надзору Михайловой Ольгой Владимировной, совместно директором МОУ СОШ с. Акшут Фоминой В.П.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует приказ (распоряжение) назначающий лицо ответственное проводить повторный противопожарный инструктаж.	НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п.22	До 01.08.2014г.	
2.	В учреждении не проводится проверка работоспособности имеющейся автоматической пожарной сигнализации не реже одного раза в квартал с оформлением соответствующего акта проверки. Акты проверок не представлены.	Правила противопожарного режима в РФ п.п.61	До 01.08.2014г.	

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ульяновской области
Ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел.: 8(8422) 42-64-01 Факс:42-64-27,
тел. горячей линии: 8-(8422)-39-99-99, единый телефон доверия МЧС РФ 8(495) 449-99-99,
http://73.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности по Ульяновской области
Ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел. 42-64-06, факс 42-64-42, E-mail: ugnpnl@mail.ru
Отделение надзорной деятельности по Барышскому району
ул. Радищева, 115, г. Барыш, 433750,
тел. 8-(84253) 21-0-11, E-mail: ogpnbarysh@mail.ru

г. Барыш, ул. Радищева-115
(место составления акта)

“ 03 ” марта 20 14 г.
(дата составления акта)
11.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 4

“ 03 ” марта 20 14 по адресу: Ульяновская обл., Барышский район, с. Акшуат, ул.
Колхозная, 1 а
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Начальника отделения надзорной деятельности Барышского района УНД Главного управления МЧС России по Ульяновской области Очкина Андрея Васильевича от 13 января 2014 г. № 4

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая проверка в отношении: Муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Акшуат муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

04 февраля 2014 года с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 час.

12 февраля 2014 года с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 час.

03 марта 2014 года с 10 час. 00 мин. До 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

Общая продолжительность проверки: с 04.02.2014 г. по 03.03.2014 г. (3 рабочих дня/5 часа).

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности по Барышскому району

УНД ГУ МЧС России по Ульяновской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) _____ 23.01.2014 г. Директор МОУ СОШ с. Акшуат МО «Барышский район» Ульяновской области Фомина В.П.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку:

государственный инспектор Барышского района по пожарному надзору Михайлова Ольга Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Директор МОУ СОШ с. Акшуат М. «Барышский район» Ульяновской области В.П. Фомина

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Поливановская школа расположена по адресу: Ульяновская область, Барышский район, с. Акшуат, ул. Колхозная 1 а. В ходе проверки были представлены организационно-распорядительные документы. Приказ №11/1/к от 28.04.2005 года о назначении на должность директора школы. Устав МОУ средней общеобразовательной школы. Директор школы Фомина В.П. обучение мерам пожарной безопасности прошла, удостоверение на момент проверки представлено. Здание школы 2-х этажное 2-ой степени огнестойкости. Имеется чердачное помещение. С территории школы имеется один выезд через ворота. Вентиляция естественная. Дежурство в ночное время организовано. Из помещений имеются 5 эвакуационных выходов непосредственно наружу.

- выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1	Отсутствует приказ (распоряжение) назначающий лицо ответственное проводить повторный противопожарный инструктаж.	НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п.22	Директор МОУ СОШ с. Акшуат Фомина В.П.
2	В учреждении не проводится проверка работоспособности имеющейся автоматической пожарной сигнализации не реже одного раза в квартал с оформлением соответствующего акта проверки. Акты проверок не представлены.	Правила противопожарного режима в РФ п.п.61	Директор МОУ СОШ с. Акшуат Фомина В.П.
3	В учреждение отсутствует приказ (распоряжение) назначающий лицо ответственное за пожарную безопасность за проведение вводного противопожарного инструктажа.	НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п.12	Директор МОУ СОШ с. Акшуат Фомина В.П.
4	В учреждении имеющаяся программа для проведения вводного противопожарного инструктажа с работниками не в полном объеме раскрывает перечень вопросов проведения вводного противопожарного инструктажа предусмотренного приложением 2 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»	НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п.14 прил. 2	Директор МОУ СОШ с. Акшуат Фомина В.П.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки)



(подпись проверяющего)

[Handwritten signature]

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор Барышского района по пожарному надзору:



О.В. Михайлова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

[Handwritten signature]

04 марта 20 14 г. *[Handwritten signature]*
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

проведение мероприятий:

- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;
- по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- по обеспечению безопасности государства;
- по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней

(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)

К проведению проверки приступить с «04» февраля 2014 г.

Проверку окончить не позднее «03» марта 2014 г.

8. Правовые основания проведения проверки: ст. 4, 9 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; ст. 6.1, 34, 37 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. N 290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре»; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2012 № 390.

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

- рассмотрение документации Муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Акишат муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области (с «04» февраля 2014 по «17» февраля 2014 г.);

- обследование (визуальный осмотр) используемых при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования Муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Акишат муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области, расположенного по адресу: Ульяновская область, Барышский район, с. Акишат, ул. Колхозная 1 а (с «18» февраля 2014 г. по «03» марта 2014 г.).

10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их наличии) необходимых для проведения проверки: : «Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности», утвержденный приказом МЧС России от 28 июня 2012 г. N 375.

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- правоустанавливающие документы на юридическое лицо, индивидуального предпринимателя;
- документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов надзора, должностные инструкции);
- декларация пожарной безопасности;
- техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок систем предотвращения пожара и противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты;
- технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами пожарной безопасности, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами;
- договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, в том числе договоры лизинга;
- лицензии на осуществление деятельности в области пожарной безопасности;
- сертификаты соответствия (декларации соответствия) на выпускаемую и (или) реализуемую продукцию;

- заключение по результатам независимой оценки рисков в области пожарной безопасности на объекте надзора, выполненной аккредитованной в установленном порядке организацией.

Начальник ОНД

Барышского района по пожарному надзору

Очкин Андрей Васильевич

*(должность, фамилия инициалы руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора),
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)*



Государственный инспектор Барышского района по пожарному надзору Михайлова Ольга Владимировна, т. 8-(84253)-2-10-11

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица.

непосредственно подготовившего распоряжение (приказ), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Распоряжение направлено:

(делается отметка о способе направления распоряжения (факсимильной связью, электронно, заказным письмом с уведомлением о вручении), дата направления)

При вручении копии распоряжения под роспись:

получил

(подпись)

23.11.2014

(дата, должность, фамилия, инициалы)

Телефон доверия:

ПРЦ МЧС России (800) 100-11-20

ГУ МЧС России по Ульяновской области (8422) 39-99-99

ГУ МЧС России по Ульяновской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Карла Маркса, д.121, г. Ульяновск, 432071 т.(8422) 42-64-01 ф.(8422) 42-64-27 E-mail:
gouln@mv.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности по Барышскому району

(наименование органа государственного надзора)

ул. Радищева д. 115, г. Барыш, 433750, тел. 8-(84253)-2-10-11, E-mail: ogpnbarysh@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

органа государственного контроля (надзора)

о проведении внеплановой, выездной проверки

(плановой/внеплановой, документарной, выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от «01» августа 2014 г. № 51

1. Провести проверку в отношении: Муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Акшут муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области, ОГРН: 1027300515340; ИНН: 7304003341

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: адрес места нахождения юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя: Ульяновская область, Барышский район, с. Акшут, ул. Колхозная, 1а; адрес место(а) фактического осуществления им деятельности: Ульяновская область, Барышский район, с. Акшут, ул. Колхозная, 1а

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:

Очкин Андрей Васильевич, главный государственный инспектор Барышского района по пожарному надзору; Ховрина Сергея Александровича, государственного инспектора Барышского района по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц: эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью:

контроля исполнения предписания от 03 марта 2014 года № 4/1/2 по устранению нарушений требований пожарной безопасности

задачами настоящей проверки являются оценка соответствия осуществляемых юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) деятельности или действий (бездействия) обязательным требованиям пожарной безопасности.

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

- соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;

- соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

- выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;
- по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- по обеспечению безопасности государства;
- по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней

(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)

К проведению проверки приступить с «05» августа 2014 г.

Проверку окончить не позднее «01» сентября 2014 г.

8. Правовые основания проведения проверки: ст. 6.1, 34, 37 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. N 290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре»; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2012 № 390.

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

- обследование (визуальный осмотр) используемого при осуществлении деятельности здания МОУ СОШ с. Акишат, расположенного по адресу: Ульяновская область, Барышский район, с. Акишат, ул. Колхозная, 1а

10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их наличии) необходимых для проведения проверки: «Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности», утвержденный приказом МЧС России от 28 июня 2012 г. N 375.

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

Документы, подтверждающие факт выполнения предписаний:

Начальник ОНД

по Барышскому району-

Главный государственный инспектор Барышского района

по пожарному надзору

Очкин Андрей Васильевич

(должность, фамилия инициалы руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора),
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)



(подпись, заверенная печатью)

Государственный инспектор Барышского района по пожарному надзору Ховрин Сергей Александрович, т. 8-(84253)-2-10-11

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица,

непосредственно подготовившего распоряжение (приказ), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Распоряжение направлено:

(делается отметка о способе направления распоряжения (факсимильной связью, электронно, заказным письмом с уведомлением о вручении), дата направления)

При вручении копии распоряжения под роспись:

получил

[Handwritten Signature]
(подпись)

(дата, должность, фамилия, инициалы)